



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



## EDITAL COMPLEMENTAR N° 002/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019

### 1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, por intermédio de seu PREGOEIRO OFICIAL, designado pela Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 059/2019, com base no que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 006, de 12/02/2010, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

### 2. DO OBJETO

2.1. Fica alterada a descrição dos Itm 307005 – Seq 01, pretendido no Termo de Referência (ANEXO I) passando a ter a seguinte descrição:

SEQ	ITEM	DESCRICAO	UND	QTD	VLR UNIT REFERENCIA	VLR TOTAL REFERENCIA
01	307005	LUMINÁRIA MODULAR LED PÚBLICA 200 W, COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO' DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BASE PARA RELÉ E MÓDULOS FABRICADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 6063 OU INJETADO, FONTE DE LUZ COMPOSTA LED LIGHT CLASS DE ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA COM CERTIFICAÇÃO NORMA IES LM80 +IES TM 21, ÓTICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA COM SISTEMA. SISTEMA DE CONECTORES DE ENGATE RÁPIDO, CONECTANDO OS MÓDULOS DE LED INDIVIDUALMENTE, COM LM-79 - IES LM 79-08. AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO SÃO MONTADAS EM ALOJAMENTO ISOLADO TERMICAMENTE PARA OTIMIZAR A DISSIPAÇÃO DE CALOR E POSSUEM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP 66. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL FORNECIDA COM LAUDO DE APROVAÇÃO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO OU UL, TENSÃO DE ENTRADA DE 100 - 250 VAC, COM PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E SOBREAQUECIMENTO. A LUMINÁRIA DEVERÁ POSSUIR PROTETOR DE SURTO DE NO MÍNIMO 10KV/10KA INDEPENDENTE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES FLUXO LUMINOSO DO LED MÍNIMO 23.490LM @ TJ = 25°C (±10%), EFICIÊNCIA DO LED 127LM/W @ TJ = 25°C (±10%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 20.510LM @ TJ=65 °C , TEMPERATURA DE COR PADRÃO 5 000K(± 275K), ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO QUE ATENDA ABNT NBR 5101. SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS E TOPO DE POSTES DIÂMETRO DE 48,3 MM ATÉ 60,3 MM, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 60598, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS FABRICADOS EM AÇO INOX 304. SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO ABNT NBR 5101, MANUTENÇÃO COM OU SEM USO DE FERRAMENTAS. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM GARANTIA DE 5 ANOS PARA AS PARTES	UN	150	R\$ 1.303,45	R\$ 19.5517,5



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



		ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS E 5 ANOS PARA A CARCAÇA. AS LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO INMETRO, CONTIDAS NA PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.				
--	--	--	--	--	--	--

**3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA:**

3.1. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às **08h00min do dia 23 de Dezembro de 2019**, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana.

**4. DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias.

Peixoto de Azevedo MT, 02 de Dezembro de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro